



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel.: 022 825-04-71, fax: 022 825-52-86

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc
Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobát Technicznych – EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS Nr 1

DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-7324/2007

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004, poz. 2497), na wniosek firmy:

A+B POLSKA Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Kadetów 5/13

do Aprobáty Technicznej ITB AT-15-7324/2007
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Zestaw wyrobów malarskich systemu Flame Stal do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu.



DYREKTOR
w/z Zastępcy Dyrektora
ds. Współpracy z Gospodarką

Jan Bobrowicz
Jan Bobrowicz

Warszawa, 5 lutego 2009 r.

1. W p. 3.2. Aprobaty pt. „Farba ogniochronna Flame Stal[®]”, poz. 4 w tablicy 14:

1	2	3	4
4	Zawartość substancji niepalnych, %	84 ÷ 85	PN-EN ISO 3251: 2004

zmienia się na:

1	2	3	4
4	Zawartość substancji niepalnych, %	82 +/- 2,5	PN-EN ISO 3251: 2004

2. W p. INFORMACJE DODATKOWE Aprobaty pt. „Sprawozdania z badań i oceny” dodaje się następującą treść:

„8) LO 1110/08, LO 1195/08. Raporty z badań. Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Trwałości i Ochrony Budowli, Laboratorium Badań materiałów powłok ochronnych, Warszawa 2008 r.”

KONIEC